

Manual BoilerMag
BM3 Cleaner



filtrena[®]

BM3 Rengöringsmedel för vattenburna system

BM3 ger högpresterande rengöring av värmesystem genom att avlägsna slam, kalksten och annat skräp. Den tillhandahålls av Eclipse Magnetics, tillverkare av BoilerMag-serien med högkvalitativa magnetiska filter för värmesystem.

BM3 är klassificerad som icke-farlig och är både giftfri och biologiskt nedbrytbar, samtidigt som den ger ett effektivt skydd mot korrosion och kalkavlagringar. ISO 14001.

Lämplig för användning med alla plaster och metaller som vanligtvis förekommer i centralvärmesystem, inklusive aluminium.

Rengöringsmedlet är extremt effektivt för att lösa upp järnoxid och kalksten. Det kräver ingen neutralisering. Det är säkert att tömma i spillvattenavlopp/septiktank. Töm aldrig i markbunden dränering eller dagvatten

Fysikaliska egenskaper:

Utseende	Vätska
Färg	Bärnsten/Ljusbrun
Lukt	Svag
pH	6-8
Relativ densitet	1.10
Löslighet (vatten)	Löslig i kallt och varmt vatten
Dosering	500 ml till 100 liter systemvatten. Upp till 10 radiatorer

Säkerhet:

- Förvaras oåtkomligt för barn
- Innehållet/behållaren avfallshandteras i enlighet med nationella bestämmelser
- Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran
- Ej lämplig för användning i PRIMA-TIC-ackumulatortankar med enkelmatning

Egenskaper:

För öppna och slutna system. Tillsätts i systemet via expansionstank, systemfilter, spolpump eller påfyllningskärl.



Isolera pannan. Stäng avstängningsventilerna. Öppna avtappningsventilen för att släppa ut lufttrycket. Stäng avstängningsventilen. Avlägsna luftskruven eller ta bort hela luftventilen. Anslut doseringsenheten. Öppna utloppets avstängningsventil. Applicera dosen på 500 ml (max). Stäng utloppets avstängningsventil. Ta bort doseringsenheten. Sätt tillbaka luftskruven. Öppna båda avstängningsventilerna. Slå på värmesystemet för spolning. Lufta systemet vid behov.

BoilerMag-behållaren rymmer 500 ml, så hela dosen på 500 ml kan tillsättas på en gång. Låt cirkulera i systemet i minst en timme, maximalt sju dagar. Ett varmt system ger bättre resultat.

Använd en teststicka för att bekräfta att rengöringsmedlet har tillsatts i rätt koncentration.

Spola ur tills vattnet är helt klart. Gör ett nytt test för att bekräfta att systemet har spolats ur korrekt.

Tillsätt inhibitor (korrosionsskydd) efter rengöring.